



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000104-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.11.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	23.11.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL SAN.TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000104-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ASTOR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-103:2011 / 21.02.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLARI –BÖLÜM 1 : 1 kV'TAN YÜKSEK VE 52 kV'TAN DÜŞÜK BEYAN GERİLİMLERİ
İÇİN ANAHTARLAR DAHİLİ TİP SF6 GAZ İZOLELİ YÜK AYIRICI ANAHTAR MODEL : ALBS36S KUTUP SAYISI :3 ,
ANMA AKIMI: 630 A ANMA FREKANSI : 50/60 Hz ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ : 36 kV , ANA DEVRE KISA
DAYANIM AKIMI : 16 kA/40 kA 1 SN TOPRAK DEVRESİ KISA DEVRE DAYANIM AKIMI 16kA/40kA 1 SN

e-ımalı/e-signed

08.11.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17. E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=akxfn0> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

