



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000104-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.03.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	07.03.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ASTOR TRANSFORMATÖRENERJİ TURİZM İNŞ.VEPETROL SAN.TİC.A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ASTOR TRANSFORMATÖR ENERJİ TURİZM İNŞAAT VE PETROL SAN.TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SINCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ASTOR MARKA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-202 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni Bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi / 13.04.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



YÜKSEK GERİLİM/ALÇAK GERİLİM PREFABRİK TRANSFORMATÖR VE DAĞITIM MERKEZLERİ(BETON TRAFİKO KÖŞKÜ)
MODEL/TİP : 1000 KVA İÇİN; ABK-2550,
ABK-3200,ABK-3800,ABK-4350,ABK-4800,ABK-5450,ABK-6000,ABK-7300,ABK-7500
1600 KVA İÇİN; ABK-2550,
ABK-3200,ABK-3800,ABK-4350,ABK-4800,ABK-5450,ABK-6000,ABK-7300,ABK-7500
İÇ ARK SINIFI(IAC) : A, B
ANMA GERİLİMİ : 36 KV, 50 HZ
ANMA KISA DEVRE DAYANIM AKIMI VE SÜRESİ: 16/40KA, 1 SN
BOYUTLAR: YÜKSEKLİK X DERİNLİK X GENİŞLİK

e-imzalı/e-signed

21.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERVE HATİCE KARATAŞ
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ V.


*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yernin, Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96 * Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000104-TSE-06/01nolu belge devamı) : ASTOR TRANSFORMATÖRENERJİ TURİZM İNŞ.VEPETROL SAN.TİC.A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-202 / Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni -

Bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi / 13.04.2015

1000 KVA İÇİN 3550X2500X(2550-3200-3800-4350-4800-5450-6000-6490-7300-7500)

1600 KVA İÇİN 3550X2500X(2550-3200-3800-4350-4800-5450-6000-6490-7300-7500)

e-ımalı/e-signed

21.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERVE HATİCE KARATAŞ
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

