



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000104-TSE-05/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.03.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	28.04.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALCI OSB MAH.2001.CAD. A BLOK NO:5/A SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000104-TSE-05/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ASTOR MARKA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-200 / 12.04.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ
LC YÜK AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ HÜCRESİ
LF YÜK AYIRICILI VE SİGORTALI TRAFÖ KORUMA HÜCRESİ
VTC GAZ AYIRICILI GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ
CBC GAZ AYIRICILI KESİCİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ HÜCRESİ
CBC-C2 ÇİFT GAZ AYIRICILI KESİCİLİ BARA BAĞLAMA(KUPLAJ) HÜCRESİ
CBC-OTOP GERİLİM TRAFÖLÜ KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ OTOPRODÜKTÖR HÜCRESİ
KB KABLO GİRİŞ BAĞLANTI HÜCRESİ
LCV YÜK AYIRICILI AKIM-GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ
LCB YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRESİ
LC-G AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ
KUTUP SAYISI : 3

e-ımalı/e-signed

24.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000104-TSE-05/05nolu belge devamı) : ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 12.04.2012

ANMA GERİLİMİ : 36 KV/3FAZ
ANMA FREKANSI: 50 HZ
ANMA AKIMI : 630 A
ANMA KISA SÜRELİ DAYANMA AKIMI VE SÜRESİ:16 KA / 40 KA - 1SN
ERİŞİM SEVİYESİ-İÇ ARK: AFL - 16/40 KA/1 SN

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ
CBC GAZ AYIRICILI KESİCİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ HÜCRESİ
KUTUP SAYISI : 3
ANMA GERİLİMİ : 36 KV/3FAZ
ANMA FREKANSI: 50 HZ
ANMA AKIMI : 1250 A
ANMA KISA SÜRELİ DAYANMA AKIMI VE SÜRESİ:16 KA / 40 KA - 1SN
ERİŞİM SEVİYESİ-İÇ ARK: AFL - 16/40 KA/1 SN

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ
MCL40-0201 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ
MCL40-0202 KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ
MCL40-3204 KUBLAJ HÜCRESİ
MCL40-1704 BARA YÜKSELTME HÜCRESİ
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 40.5 kV / 3 FAZ
ANMA AKIMI: 1250 A(MCL40-0202), 2500 A(MCL40-0201,MCL40-3204,MCL40-1704)
KUTUP SAYISI: 3
PANO SINIFI: LSC2B/PM
ERİŞİM SEVİYESİ-İÇ ARK: A-FLR- 31.5 kA/78,75 kA 1sn
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI:31.5 kA / 1sn TEPE AKIMI : 78,75 kA

e-ımalı/e-signed

24.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

