



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000104-TSE-04/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.11.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	27.04.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALCI OSB MAH.2001.CAD. A BLOK NO:5/A SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000104-TSE-04/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ASTOR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-100 / 12.04.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ

MODEL: A536-CB

TİP: SF6 GAZLI

ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV.

ANMA AKIMI: 630 A ,

KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 16 kA/3 sn

ANMA FREKANSI: 50 Hz

KUTUP SAYISI: 3

MEKANİZMA TİPİ: YANDAN MEKANİZMALI

KULLANMA YERİNE GÖRE: DAHİLİ TİP, E2,C2, M2,S1 -5°C SINIFI

NOT: - TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ

- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

e-imzalı/e-signed

27.04.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH ÖZGEDİK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000104-TSE-04/07nolu belge devamı) : ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-100 / 12.04.2012

- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
MODEL : MCL40-0202-50000 (1250 A), MCL40-0201-50000 (2500A)
TİP : VAKUMLU
VAKUM TÜPÜ:ABB
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ : 40.5 kV
ANMA AKIMI:1250 A,2500A
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI : 25 kA / 3 SN
ANMA FREKANSI : 50 Hz.
KUTUP SAYISI : 3
MEKANİZMA TİPİ : ÖNDEN MEKANİZMALI
KULLANMA YERİNE GÖRE : DAHİLİ TİP, E2, C2, M2, -5°C SINIFI

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
MODEL: ASTOR-LTCB-170-3PO
TİP: SF6 GAZLI
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 170 kV.
ANMA AKIMI: 4000 A.
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 50 kA/ 4 sn
ANMA FREKANSI: 50 Hz
KUTUP SAYISI: 3
KİRLENME SINIFI: ORTA
KULLANMA YERİNE GÖRE: HARİCİ TİP, M2, -30°C SINIFI
NOT: - TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ
- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ
- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

YÜKSEK GERİLİM ALTERNATİF AKIM KESİCİLERİ
MODEL: ASTOR-LTCB-170-1PO
TİP: SF6 GAZLI
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 170 kV.
ANMA AKIMI: 4000 A.
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 50 kA/ 4 sn
ANMA FREKANSI: 50 Hz
KUTUP SAYISI: 1
KİRLENME SINIFI: ORTA
KULLANMA YERİNE GÖRE: HARİCİ TİP, C2, M2, -30°C SINIFI
NOT: - TEK KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILAMAZ
- KADEMELİ KONDANSATÖR BANKI ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

e-imzalı/e-signed

27.04.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH ÖZGEDİK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000104-TSE-04/07nolu belge devamı) : ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-100 / 12.04.2012

- ŞÖNT REAKTÖR VE MOTORLARIN ANAHTARLAMA DÜZENLERİNDE KULLANILMAZ

e-imzalı/e-signed

27.04.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH ÖZGEDİK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

