



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000104-TSE-07/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.10.2020
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	01.06.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALCI OSB MAH.2001.CAD. A BLOK NO:5/A SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000104-TSE-07/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ASTOR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60076-6 / 21.02.2012
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ - BÖLÜM 6: REAKTÖRLER
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
-REAKTÖRÜN TİPİ: SÖNT REAKTÖR
-SIVIYA DALDIRILMIŞ TİP
- BİNA DIŞI TESİS İÇİN
-BEYAN FREKANSI :50 Hz
-EN YÜKSEK ÇALIŞMA GERİLİMİ:420 kV
-SOĞUTMA TİPİ : ÖNAN/ONAF
- EN YÜKSEK BEYAN GÜCÜ : 250 MVA'YA KADAR(DAHLİL)

e-imzalı/e-signed

01.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000104-TSE-07/05nolu belge devamı) : ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60076-6 / 21.02.2012

e-imzalı/e-signed

01.06.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

