TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	000104-TSE-03/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	23.11.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	10.11.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ALCI OSB MAH. 2001 CAD. A BLOK NO:5 A SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ASTOR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ TEMELLİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	2. VE 3. ORG. SAN. BÖLGESİ ALCI OSB MH. 2001. CAD. NO:3 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	000104-TSE-03/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ASTOR
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 62271-103:2011 / 21.02.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLARI –BÖLÜM 1 : 1 kV'TAN YÜKSEK VE 52 kV'TAN DÜŞÜK BEYAN GERİLİMLERİ İÇİN ANAHTARLAR DAHİLİ TİP SF6 GAZ İZOLELİ YÜK AYIRICI ANAHTAR MODEL : ALBS36S KUTUP SAYISI :3 , ANMA AKIMI: 630 A ANMA FREKANSI : 50/60 Hz ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ : 36 kV , ANA DEVRE KISA DAYANIM AKIMI : 16 kA/40 kA 1 SN TOPRAK DEVRESİ KISA DEVRE DAYANIM AKIMI 16kA/40kA 1 SN

e-imzalı/e-signed

28.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=akxfgflo adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.